

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	7 метров
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1400 м ²
1.7	Объем здания	9100,8 м ³
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система АПС и СОУЭ - Маяк-12-к</p> <p>2. Извещатели: ИП 212-34А – 177 шт. С 2000-ИП-03 – 24 шт. ИПР 513-3 АМ – 17 шт. ИП 103-4/1-А2 «МАК-1» 011 ИБ – 6 шт.</p> <p>3. Оповещение: Соната-Т-100В 3/5ВТ - 40 шт.</p> <p>4. Наружный противопожарный водопровод (гидрант) – на территории детского сада гидрантов нет, гидрант расположен за пределами территории детского сада на расстоянии 30 м, ПГ-50/34 К-150, по адресу ул. Лесная 9Б, и на расстоянии 300 м, ПГ-50/33 К-200, по адресу ул. Горького, 37.</p> <p>5. ПК-9шт.</p>
2.	<p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	

	Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) <u>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 10000 рублей 00 копеек</u></p>		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия.	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется / не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.	1.Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69, 2.СП 4.13130.2013: п.4.3, п.4.4.	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение.	1. СП 8.13130.2020 п.: 5.1, табл. 1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4.	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники.	1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п. 71,72. 2. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 63. 3.СП 4.13130.2013: п.8.	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1.СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл.1, 4.20, 5.6.2, 5.6.4. 2. СП 2.13130.2020: п. 5.2.4, 6.7.10 табл.6.12 3.Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 31.	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1.Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.5 ст. 89. 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением	Выполняется

		правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п.23,26,27,28,29,36. 3. СП1.13130.2020: п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6.	
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90.	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы).	1. СП3.13130.2009: п.: 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 2. СП5.13130.2009: п.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 3.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. 2. СП10.13130.2020 п: 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6.	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п. 52, 54, 55, 56.	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, 21,32,35,41,42,43,48,50,51,57,58,60,88-92.	Выполняется

Настоящую декларацию разработала:

Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад №57»

«17» февраля 2021 г.



Л.В. Мымрина